

### Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

| Výkon<br>připojeného<br>spotřebiče<br>paliv | Činnost  | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv |                   |                              |        |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------|
|   |  | Pevné                                    |                   | Kapalné                      | Plynné |
|   |  | Celoroční<br>provoz                      | Sezónní<br>provoz |                              |        |
| do 50 kW<br>včetně                          | Čištění spalinové cesty                                  | 3x                                       | 2x                | 3x                           | 1x     |
|   | Kontrola spalinové cesty                                 | 1x                                       |                   | 1x                           | 1x     |
|   | Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu | 1x                                       |                   | 1x                           | 1x     |
| nad 50 kW                                   | Kontrola a čištění spalinové cesty                       | 2x                                       |                   | 1x                           | 1x     |
|   | Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu | 2x                                       |                   | 1x                           | 1x     |
|   | Čištění spotřebiče paliv                                 | 2x                                       |                   | nejméně podle návodu výrobce |        |

Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvlozkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně<sup>5)</sup> k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci<sup>6)</sup> se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

<sup>5)</sup> § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

<sup>6)</sup> § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.